

## DISGAS Vakuumentgaser Typ 100C für Heizanlagen

Vakuumentgaser mit patentierter Vakuumregelung zur physikalischen Entgasung von Heizanlagen im geschlossenen Kreislauf.

Medium: Wasser

Mikroprozessor-Steuerung

2 programmierbare Stillstands Zeiten

Wenn der errechnete Abschaltwert unterschritten wird, geht der Entgaser, dank des patentierten Gasmessverfahrens, auf Überwachungsmodus.

Das automatische Kontrollsystem geht 4 Wochen nach dem Start auf Entgasungsmodus. Wird wieder Gas gemessen, beginnt die Entgasung von neuem.

Beleuchtete digitale Anzeige: Anlagendruck, Temperatur, Gas Ist-/Sollwert, Anzahl Entgasungszyklen, potenzialfreier Anschluss für Fehlermeldung über externe Schnittstelle.

Fehlermeldungen: Übertemperatur, Filter reinigen, Anlagendruck tief, Pumpenfehler, jährlicher Service.

Pumpenleistung: 120 W, ist nur dann in Betrieb, wenn Gas im System detektiert wird.

Montage: Wandmontage

Inbetriebnahme: einfache Inbetriebnahme, da alle Zielwerte vorprogrammiert sind, dynamischer Betrieb

2 Jahre Garantie

### Leistungsbereich:

**Druckbereich: 6.0 - 10 bar**

**Temperaturbereich: max. 65°C**

**Wasserinhalt: bis 500 m<sup>3</sup> oder Maximal Kesselleistung: 3000 kW**

**Vakuumbereich: max. -0.75 bar**

**Arbeitsbereich: -0.45 bis -0.65 bar, automatisch geregelt**

**Pumpenleistung: 550 l/h, 12 Zyklen/h, 20.4W/Zyklus**

**Entgasungsleistung: 13`200l/ 24 Std**

**E-Anschluss: 230 V, 50 Hz, Kabellänge mit Stecker ca. 1.8 m (P, N, E)**

**Motorleistung: 245 W, 3A**

**Geräuschbildung: 63db**

Hydraulikanschluss:

Panzerschlauch 3/8" x 800 montiert. Ansaugen im Rücklauf 3/4" oder 3/8"

Feinfilter 70 µm als Pumpenschutz im Panzerschlauch (Ansaugen) verbaut

Panzerschlauch 3/8" x 800 montiert. Rücklauf in den Vorlauf 3/4" oder 3/8"

Beipack:

1x Schlammfilter

2x Anschlussverschraubungen 3/8" auf 3/4"

2x Winkel (I/A);

2x Schrauben mit Gummirollen

2x Befestigungsdübel

Gewicht: 20 kg

Aussenmasse: 400x210x500 mm (BxTxH)

### thermoVAC GmbH

Armin Kappeler, Geschäftsführer

Wäldliweg 58

8645 Jona

055 525 83 80, 079 362 01 39

[info@thermovac.ch](mailto:info@thermovac.ch)

[www.thermovac.ch](http://www.thermovac.ch)

### thermoVAC GmbH

Hans Tobler, Verkaufsberater

Wäldliweg 58

8645 Jona

078 806 74 99

[htobler@thermovac.ch](mailto:htobler@thermovac.ch)

[www.thermovac.ch](http://www.thermovac.ch)